

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ОТНОСНО: Разяснения по ограничена тръжна процедура с предмет „Доставка и монтаж на автоматични йоннообменни филтри за нуждите на „Топлофикация – Разград“ АД“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по условията на тръжната процедура с горепосоченият предмет, предоставяме отговори, както следва:

Въпрос:

Какво е работното налягане в йоннообменните филтри?

Отговор:

Работното налягане в йоннообменните филтри е от 3 до 5bar.

Въпрос:

Изискването за количеството йоннообменна смола е $\geq 0.3\text{m}^3$. Възможно ли е доставка на филтри съдържащи по-малко количество смола при запазване на всички останали изискуеми параметри? Това ще доведе до по-ниска цена на оборудването и по-ниски експлоатационни разходи във времето.

Отговор:

Възможно е доставка на филтри, съдържащи по-малко количество смола, при запазване на всички останали изискуеми параметри.

Въпрос:

За да прецизираме оразмеряването на филтрите, моля и за хим. анализ на хранващата вода.

Отговор:

Показателите на суровата вода са отразени в прикачения протокол.