

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
относно ограничена процедура
за избор на изпълнител на поръчка с предмет

„Компресиране на природен газ, транспорт и съхранение на компресиран природен газ /КПГ/ за нуждите на „Овергаз Мрежи“ АД за гр. Бяла и гр. Карнобат

Уважаеми Госпожи и Господа,

По-долу Ви представяме отговор на поставени въпроси от заинтересовани лица относно обявената процедура:

Въпрос 1:

Публикуваното от Вас в ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ т.6.4.(стр.5)в минималните изисквания сте посочили притежание на 6бр. влекачи и 126р. ремаркета за превоз на КПГ и в същото време в приложеният образец на декларация (стр.12) сте записали, че кандидатът трябва да декларира притежанието на минимум 4бр платформи (с вместимост 2500м³) и 26р влекачи...

Моля да конкретизирате към кое от цитираните изисквания да се придържа?

Отговор:

В т. 6.4. от документацията е допусната техническа грешка. Изискването да се разбира както е записано в декларацията: „Дружеството да разполага с минимум 4 (четири) броя ремаркета за компресиран природен газ („КПГ“), всяко с обем минимум 2500 м³, както и с минимум 2 (два) броя влекача за извозване на ремаркета за КПГ, в изправно техническо, всяко с обем минимум 2500 м³, както и с минимум 2 (два) броя влекача за извозване на ремаркета за КПГ, в изправно техническо състояние“

Въпрос 2:

Моля да дефинирате и термина ремарке - полуремарке с вместимост 5700м³, или платформа тип BDF с вместимост 2500м³?

Отговор:

Полуремарке е съоръжение за съхранение на компресиран природен газ с вместимост 5500 м³ при стандартни условия 200 бара и 20 градуса по целзий. BDF платформа е съоръжение за съхранение на компресиран природен газ с вместимост 2500 м³ при стандартни условия 200 бара и 20 градуса по целзий.

Подпис

Росен Загорев
Председател „Тръжна комисия“
„Овергаз Мрежи“ АД